


# Produkt



## Broen Ballofix Minikulventiler DN8-DN20

Publicerad 2016-07-06

Vatteninstallationer

BVB ID	45024	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	PSB.1 - Kulventiler	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	20299 Mark övrigt	Leverantör	Broen AB



Totalt  
Undviks



Innehåll  
Undviks



Livscykel  
Rekommenderas



BREEAM SE

# Produktdata

## Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar  Pb



Utfasningsämne



SIN



Riskminskningsämne

## Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificering
<b>✓ Ventilhus, Kula, Spindel, Bussning Skruv, Klämring</b>	-	-	-	-	-	-	-
↳ Mässing CW620 (CuZn33Pb1.5As) (Pb ≤ 1,7% , As ≤ 0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C))	75,78%	75,78%	Övrigt, metaller	-	CW626N *	-	-
→ Bly	-	≤1,29%	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362 <b>Pb</b> <b>SIN</b> <b>Utfasningsämne</b>	-
→ Nickel (metallisk)	-	≤0,15 %	7440-02-0	231-111-4	-	H317 H351 H372 <b>Riskminskningsämne</b>	-
→ Arsenik	-	≤0,11 %	7440-38-2	231-148-6	-	H301 H331 H400 H410 <b>Riskminskningsämne</b>	-
<b>✓ Mutter</b>	-	-	-	-	-	-	-

↳	Mässing CW617N (CuZn40Pb2) Pb ≤2,5%	20,64%	20,64%	Övrigt, metaller	-	CW617N	-	-
→	Bly	-	≤0,52 %	7439-92- 1	231-100- 4	-	H360FD H362	-
							<b>Pb</b> <b>SIN</b> <b>Utfasni</b> <b>ngsämn</b> <b>e</b>	
✓	<b>Vred plast pp</b>	-	-	-	-	-	-	-
↳	Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01	1,841%	1,841%	9003-07- 0	-	-	-	-
↳	Glas	0,789%	0,789%	Övrigt, mineralb- aserat	-	-	-	-
✓	<b>Skruv</b>	-	-	-	-	-	-	-
↳	Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	0,54%	0,54%	12597- 68-1	Saknas	-	-	-
→	Nickel (metallisk)	-	0,05%	7440-02- 0	231-111- 4	-	H317 H351 H372	-
							<b>Riskmin</b> <b>sknings</b> <b>ämne</b>	
✓	<b>O-ring</b>	-	-	-	-	-	-	-

↳ Gummi, ospecificerat	0,23%	0,23%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ EPDM	0,18%	0,18%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

## Bedömning



Totalt **Produkten får bedömningen "Undviks" då den innehåller för hög halt av klassificerade ämnen (Pb).**



Innehåll  
**Undviks**

### 0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Bly eller blyföreningar:  $\geq 0,1\%$  av enskilt ämne



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372):  $\leq 0,1\%$  av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Cancerframkallande kategori 2 (H351):  $< 0,1\%$  (rek) av enskilt ämne/-n redovisas



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317):  $\leq 0,1\%$  (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Livscykel  
**Rekommenderas**

### 1. Ingående material och råvaror




$>50\%$  ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot  $> 2$ )



Produkten innehåller inget återvunnet material

## 2. Tillverkning av varan

 Uppgifter saknas om emissioner under produktion.


---

 Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.


## 3. Emballage

 Uppgifter redovisas om emballage

## 5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.

---

 Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.


---

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

---

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

## 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

---